

Государственное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад №  
39 Невского района Санкт-Петербурга  
**ГБДОУ детский сад № 39**  
193313, Санкт-Петербург, ул.Подвойского,  
д.20, корп.2, Литера А  
Тел./факс:588-04-97  
Тел:588-04-00  
ОГРН 1037825022663 ОКПО 53241063  
ИНН 7811065971 КПП 781101001  
Пер. от 03.11.2020 № 311

Начальнику ОНД Невского района  
ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу  
В.Н.Гарашуку  
192148, Санкт-Петербург,  
ул.Зубковского, д.4

План мероприятий по устранению нарушений

Предписание №37-1-525/1/1 об устранении нарушений требований пожарной  
безопасности от 30.10.2020

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	В группах №№3,2,9,5 напольное покрытие, выполнено из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности. Не представлена техническая документация на строительные материалы, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов А также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними	1.Группа №№ 9,3,11- включены в адресную программу ремонта администрации Невского района, планируемая дата выполнения работ август 2021года(при наличии финансирования) 2.Группа №№2,5- планируемая дата ремонта 2022-2025 год при наличии финансирования
2	Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстояние менее 0,5 м. от электрических светильников.( в группах №№5,9,4,10,3,8, в кабинете психолога, медицинского кабинета, прачечной и бельевой, музыкальном зале, а также в коридоре)	36 - датчиков будут перенесены на расстояние более 0,5 м, специализированной организацией ООО «Ермак» до 01.01.2021 года
3	Групповые ячейки, предназначенные для пребывания более 15 человек не имеют второго эвакуационного выхода	03.05.2021 Расчет пожарных рисков, заключен договор с ВДПО Невского района (публичная закупка), исполнение услуги начнется в январе 2021 года

4	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м ( фактическая ширина 0,8 м)	03.05.2021 Расчет пожарных рисков , заключен договор (публичная закупка), исполнение услуги начнется в январе 2021 года
---	---	--



Заведующий ГБДОУ №39

МП

Ответственный исполнитель  
заведующий хозяйством  
раб.тел.588-04-00  
тел/факс:588- 04-97  
моб.тел.: 8 953 345 75 91

Л.В.Лялина

Л.Я.Антонова

*Принят. 03.05.20*

*Браишев И.А.*

